

Сведения о результатах внешнего контроля, 01.09.2020 год.

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
19.12.2018	Территориальный отдел Управления ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г.Отрадном	СанПиН 2.4.2.3286-15	Предписание. Нарушение: провести замену оконных блоков в учебных классах	Заключен договор на выполнение работ по замене оконных блоков в классных комнатах. Срок до 31.10.2020 г.
09.10.2019	Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий по Самарской области	ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; СП4.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	Предписание. Нарушение: 1. Подъезд пожарных автомобилей не обеспечен со всех сторон к зданиям функциональной пожарной опасности Ф4.1. - учебный и жилой корпуса. 2. Отсутствует ограждение кровле старой части здания - учебный корпус, неисправность	Выполнено. Заключен договор на выполнение работ по устройству

			ограждения кровли жилого корпуса	ограждения кровли. Срок до 31.10.2020 г.
17.03.2020	Похвистневская межрайонная прокуратура	п.1.ч.1 ст.54 ФЗ №323 от 21.11.2011 г., ч.3 ст.41 ФЗ № 273 от 29.12.2012 г.	Предписание. Нарушение: помещения медицинского блока ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай оснащены не в полном объеме.	Направлено письмо руководителю Северо-Восточного управления МОиНСО А.Н.Каврыну о выделении дополнительных денежных средств на приобретение оборудования для оснащения медицинского блока.