

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России по Самарской области)

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: gu_mchs@global63.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
городского округа Похвистнево и муниципального района Похвистневский

(446450, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Лермонтова, д. 10; тел. 8(84656) 23393)

Предписание № 49/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Самарской области «Школа – интернат для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья с. Малый Толкай»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (главного государственного инспектора г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский по пожарному надзору) № 49 от 26.07.2017 г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

14 ч. 00 мин. 01.08.2017 г. по 15 ч. 00 мин. 28.08.2017 г. проведена проверка

Инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного

управления МЧС России по Самарской области (государственным инспектором г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский по пожарному надзору) ст. лейтенантом внутренней службы Сафиулдиным Азатом Сулеймановичем

ГБОУ Школа – интернат с. М. Толкай

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

по адресу: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, 32

совместно с Самойловой Татьяной Ивановной,

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

Директор ГБОУ Школа – интернат с. М. Толкай

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преписа-	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении
------------	--	--	---------------------------	--------------------------------

ния		Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	требования пожарной безопасности	(указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Спальный корпус				
1	Отсутствует ограждение на кровле здания	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 90 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п.7.16.	01.08.2018	
2	В коридоре подвала без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м. для удаление продуктов горения при пожаре не установлена системами вытяжной противодымной вентиляции.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 85 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности п.7.2.	01.08.2018	
3	На объекте защиты (в здании) имеющаяся автоматическая установка пожарной сигнализация (АУПС) не обеспечивает надлежащим (требуемым) образом дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны (системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации).	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1, ч. 7, ч. 10 ст. 83, ч. 1 ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.2, прил. А: п. А.1, А.3, А.10, табл. А.1 п. 9, табл. А.3 п. 37, п. 38 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.08.2018	
4	Подъезд пожарных автомобилей не обеспечен со всех сторон к зданию функциональной пожарной опасности Ф1.1.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 90 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п.8.1.	01.08.2018	

		Школа	
5	На объекте защиты (в здании) имеющаяся автоматическая установка пожарной сигнализация (АУПС) не обеспечивает надлежащим образом дублирование сигнала о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны (системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф4.1 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации).	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1, ч. 7, ч. 10 ст. 83, ч. 1 ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п. 1.2, прил. А: п. А.1, А.3, А.10, табл. А.1 п. 9, табл. А.3 п. 37, п. 38 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.08.2018
6	Подъезд пожарных автомобилей не обеспечен со всех сторон к зданию функциональной пожарной опасности Ф4.1.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 90 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п.8.1.	01.08.2018

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;*
- руководители федеральных органов исполнительной власти;*
- руководители органов местного самоуправления;*
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;*
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;*
- должностные лица в пределах их компетенции;*
- иные граждане.*

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский по пожарному надзору ст. лейтенант внутренней службы

« 28 » августа 2017 г.



Предписание для исполнения получил:

✓ Самойлова
(подпись)

Самойлова Татьяна Ивановна
Директор ГБОУ Школа – интернат с. М. Толкай

(должность, фамилия, инициалы)

« 28 » августа 2017 г.