

Отчет об устранении нарушений требований санитарно-эпидемиологического надзора в соответствии с предписанием территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г.Отрадном 09.11.2016 г. в №19/4-05-07/248 на 23 августа 2018 года.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения предписания	Принятые меры
1.	Провести ремонт в прачечной, покрытие пола, стен, потолка привести в соответствии с требованиями, основание п.2.9, п.2.11 СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных».	10.08.2018 г.	Распоряжение от 21.08.2018 года министерства образования и науки Самарской области «О выделении в 2018 году денежных средств на проведение капитального ремонта». Выделено 2146249,64 рубля. Ремонтные работы будут проведены до 31.12.2018 года.
2.	Оборудовать прачечную обще обменной приточно-вытяжной и местной вытяжной вентиляцией, основание п.3.1 СанПиН 2.1.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных».	10.08.2018 г.	Распоряжение от 21.08.2018 года министерства образования и науки Самарской области «О выделении в 2018 году денежных средств на проведение капитального ремонта». Выделено 2146249,64 рубля. Ремонтные работы будут проведены до 31.12.2018 года.

			года.
3.	Проверить эффективность защитного заземления рабочих мест в кабинете информатики, очистить помещение от постороннего оборудования и провести контрольные замеры напряженности электромагнитного и электростатического поля, основание СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».		Выполнено. Все рабочие места соответствуют СанПин2.2.4.3359 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», п.п.7.2.7, табл.7.6

Директор школы

Т.И.Самойлова.