

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России по Самарской области)

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: gu_mchs@global63.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу
Похвистнево, муниципальных районов Похвистневский и Камышлинский

(446450, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Лермонтова, д. 10; тел. 8(84656) 23393,
E-mail: 7NDPR@63.mchs.gov.ru)

Предписание № 7/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской
области «Школы- интернат для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья с. Малый Толкай»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по г.о. Похвистнево, м.р. Похвистневский и Камышлинский управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской
области (главного государственного инспектора по г.о. Похвистнево, м.р. Похвистневский и
Камышлинский по пожарному надзору) № 7 от 12.09.2019г. ст. 6 Федерального закона от 21
декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с
14 ч. 00 мин. 16.09.2019 г. по 10 ч. 00 мин. 09.10.2019 г. проведена проверка

Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Похвист
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку)
-нево, м.р. Похвистневский и Камышлинский управления надзорной деятельности и профилактичес
-кой работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственным
инспектором по г.о. Похвистнево, м.р. Похвистневский и Камышлинский по пожарному надзору)
ст. лейтенантом внутренней службы Сафиуллиным Азатом Сулеймановичем

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области «Школы-
интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с. Малый Толкай»

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

по адресу: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, 32

совместно с Самойлова Татьяна Ивановна директором ГБОУ школы-интернат с. Малый Толкай
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа-	Вид нарушений требований* пожарной безопасности с указанием конкретного места	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или)	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении
---------------------	---	---	---------------------------------	--------------------------------------

ния	выявленного нарушения	нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	требования пожарной безопасности	(указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Здание школы				
1	Отсутствует ограждение на кровле старой части здания уклон кровли составляет более 12% и высота до карниза более 7 метров	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 90 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.16. СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.10.2020	
2	Подъезд пожарных автомобилей не обеспечен со всех сторон к зданию функциональной пожарной опасности Ф 4.1.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 90 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п.8.1.	01.10.2020	
Спальный корпус				
3	Ограждения на кровле находятся в неисправном состоянии (имеются отрывы в местах крепления)	п. 24 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 390 от 25.04.2012	01.10.2020	
4	Подъезд пожарных автомобилей не обеспечен со всех сторон к зданию функциональной пожарной опасности Ф 1.1.	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 90 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п.8.1.	01.10.2020	
Территория				
5	Пожарный резервуар объемом 50 м ³ находится в неисправном состоянии	п. 55 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 390 от 25.04.2012	01.10.2020	
6	Не обеспечен подъезд к пожарному водоему резервуару	п. 55 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 390 от 25.04.2012	01.10.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский по пожарному надзору ст. лейтенант внутренней службы Сафиуллин Азат Сулейманович

« 09 » октября 2019 г.



Предписание для исполнения получил:

Самойлова Татьяна Ивановна директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы «Школы- интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с. Малый Толкай»

С. С. С.
(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« 09 » октября 2019 г.