

Утверждаю:
 директор школы-интерната

 Самойлова Т.И.
 пр. № 44-04 от 26.06.2022

ПЛАН
устранения нарушений требований пожарной безопасности,
по Предписанию № 46/1 от 15.03.2022
в ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Принятые меры
1	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, до их замены в установленном порядке	и. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 1479 от 16.09.2020	01.03.2023	Составлена проектно-сметная документация на замену системы АПС. Замена запланировано на IV кв. 2022 года.
2	Имеются незакрепленные участки проводов систем противопожарной защиты (протокол инструментального контроля)	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ч. 1, ч. 4, ч. 5, ч. 6 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический	01.03.2023	Составлена проектно-сметная документация на замену системы АПС.

	работоспособности систем АПС от 21.06.2021 № 158-5-1 проведенный ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Самарской области))	регламент о требованиях пожарной безопасности»		Замена запланировано на IV кв. 2022 года.
3	Имеется совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами (протокол инструментального контроля работоспособности систем АПС от 21.06.2021 № 158-5-1 проведенный ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Самарской области))	ч. 1,ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, и. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ч.1, ч.4, ч.5, ч.б ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2023	Составлена проектно-сметная документация на замену ситемы АПС. Замена запланировано на IV кв. 2022 года.
4	Имеются участки параллельной прокладки от проводов и кабелей систем пожарной автоматики (без защиты от электромагнитных наводок) до силовых и осветительных кабелей на расстоянии менее 0,5 м и менее 0,25 м до одиночных осветительных кабелей (протокол инструментального контроля работоспособности систем АПС от 21.06.2021 № 158-5-1 проведенный ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Самарской области))	ч. 1,ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, и. 1, и. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ч.1, ч.4, ч.5, ч.б ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2023	Составлена проектно-сметная документация на замену ситемы АПС. Замена запланировано на IV кв. 2022 года.
5	Имеются помещения, в которых установлено по 2 пожарных извещателя включенных по логической схеме «ИЛИ» (протокол инструментального контроля работоспособности систем АПС от 21.06.2021 № 158-5-1 проведенный ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Самарской области))	ч. 1,ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ч.1, ч.4, ч.5, ч.б ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2023	Составлена проектно-сметная документация на замену ситемы АПС. Замена запланировано на IV кв. 2022 года.
6	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний	п. 54 «Правил противопожарного	01.03.2023	Составлена проектно-

	средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, до их замены в установленном порядке	режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 1479 от 16.09.2020		сметная документация на замену ситемы АПС. Замена запланировано на IV кв. 2022 года.
7	Имеются незакрепленные участки проводов систем противопожарной защиты (протокол инструментального контроля работоспособности систем АПС от 21.06.2021 № 158-5-1 проведенный ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Самарской области»)	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ч. 1, ч. 4, ч. 5, ч. 6 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2023	Составлена проектно-сметная документация на замену ситемы АПС. Замена запланировано на IV кв. 2022 года.
8	Имеется совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами (протокол инструментального контроля работоспособности систем АПС от 21.06.2021 № 158-5-1 проведенный ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Самарской области»)	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, и. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ч. 1, ч. 4, ч. 5, ч. 6 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2023	Составлена проектно-сметная документация на замену ситемы АПС. Замена запланировано на IV кв. 2022 года.
9	Имеются участки параллельной прокладки от проводов и кабелей систем пожарной автоматики (без защиты от электромагнитных наводок) до силовых и осветительных кабелей на расстоянии менее 0,5 м и менее 0,25 м до одиночных осветительных кабелей (протокол инструментального контроля	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, и. 1, и. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ч. 1, ч. 4, ч. 5, ч. 6 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2023	Составлена проектно-сметная документация на замену ситемы АПС. Замена запланировано на IV кв. 2022 года.

	работоспособности систем АПС от 21.06.2021 № 158-5-1 проведенный ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Самарской области))			
10	Имеются помещения, в которых установлено по 2 пожарных извещателя включенных по логической схеме «ИЛИ» (протокол инструментального контроля работоспособности систем АПС от 21.06.2021 № 160-5-1 проведенный ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Самарской области))	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ч.1, ч.4, ч.5, ч.6 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2023	Составлена проектно-сметная документация на замену ситемы АПС. Замена запланировано на IV кв. 2022 года.
11	Фактический уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не во всех помещениях превышает на 15 дБА, допустимый уровень шума в защищаемых помещениях (протокол инструментального контроля работоспособности систем АПС от 21.06.2021 №159-5-1 проведенный ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Самарской области))	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 стр. 8483 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.3.15 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуации людей при пожарах в зданиях и сооружениях»	01.03.2023	При замене системы АПС. Составлена проектно-сметная документация на замену ситемы АПС. Замена запланировано на IV кв. 2022 года.
12	Текст оповещения: «Внимание! Пожарная тревога!...» (протокол инструментального контроля работоспособности систем АПС от 21.06.2021 № 159-5-1 проведенный ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Самарской области))	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2023	При замене системы АПС. Составлена проектно-сметная документация на замену ситемы АПС. Замена запланировано на IV кв. 2022 года.
13	Подъезд пожарных автомобилей не обеспечен со всех сторон к зданию функциональной пожарной опасности Ф 1.1 и Ф 4.1	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 90 Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ СП 4.13130.2013 Системы	01.03.2023	Произведена отсыпка ПГС

		противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п.8.1.		
14	Не обеспечивает система противопожарной защиты в случае пожара автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники (за исключением организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки)?"	п. 71 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 1479 от 16.09.2020	01.03.2023	Планируется приобретение ворот март-апрель 2023 г.

Отчет
об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
по Предписанию № 46/1 от 15.03.2022
в ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Принятые меры
1	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, до их замены в установленном порядке	и. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 1479 от 16.09.2020	01.03.2023	Составлена проектно-сметная документация на замену ситемы АПС. Замена запланировано на IV кв. 2022 года.
2	Имеются незакрепленные участки проводов систем противопожарной защиты (протокол инструментального контроля работоспособности систем АПС от 21.06.2021 № 158-5-1 проведенный ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Самарской области»)	ч. 1,ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ч.1, ч.4, ч.5, ч.6 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2023	Составлена проектно-сметная документация на замену ситемы АПС. Замена запланировано на IV кв. 2022 года.
3	Имеется совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты	ч. 1,ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, и. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ч.1, ч.4, ч.5, ч.6 ст. 83 Федерального закона	01.03.2023	Составлена проектно-сметная документация

	с другими кабелями и проводами (протокол инструментального контроля работоспособности систем АПС от 21.06.2021 № 158-5-1 проведенный ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Самарской области»)	№ 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		на замену ситемы АПС. Замена запланировано на IV кв. 2022 года.
4	Имеются участки параллельной прокладки от проводов и кабелей систем пожарной автоматики (без защиты от электромагнитных наводок) до силовых и осветительных кабелей на расстоянии менее 0,5 м и менее 0,25 м до одиночных осветительных кабелей (протокол инструментального контроля работоспособности систем АПС от 21.06.2021 № 158-5-1 проведенный ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Самарской области»)	ч. 1,ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, и. 1, и. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ч.1, ч.4, ч.5, ч.б ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2023	Составлена проектно-сметная документация на замену ситемы АПС. Замена запланировано на IV кв. 2022 года.
5	Имеются помещения, в которых установлено по 2 пожарных извещателя включенных по логической схеме «ИЛИ» (протокол инструментального контроля работоспособности систем АПС от 21.06.2021 № 158-5-1 проведенный ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Самарской области»)	ч. 1,ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ч.1, ч.4, ч.5, ч.б ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2023	Составлена проектно-сметная документация на замену ситемы АПС. Замена запланировано на IV кв. 2022 года.
6	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), при отсутствии информации	п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 1479 от 16.09.2020	01.03.2023	Составлена проектно-сметная документация на замену ситемы АПС. Замена запланировано на IV кв. 2022 года.

	изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, до их замены в установленном порядке			
7	Имеются незакрепленные участки проводов систем противопожарной защиты (протокол инструментального контроля работоспособности систем АПС от 21.06.2021 № 158-5-1 проведенный ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Самарской области))	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ч. 1, ч. 4, ч. 5, ч. 6 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2023	Составлена проектно-сметная документация на замену системы АПС. Замена запланировано на IV кв. 2022 года.
8	Имеется совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами (протокол инструментального контроля работоспособности систем АПС от 21.06.2021 № 158-5-1 проведенный ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Самарской области))	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, и. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ч. 1, ч. 4, ч. 5, ч. 6 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2023	Составлена проектно-сметная документация на замену системы АПС. Замена запланировано на IV кв. 2022 года.
9	Имеются участки параллельной прокладки от проводов и кабелей систем пожарной автоматики (без защиты от электромагнитных наводок) до силовых и осветительных кабелей на расстоянии менее 0,5 м и менее 0,25 м до одиночных осветительных кабелей (протокол инструментального контроля работоспособности систем АПС от 21.06.2021 № 158-5-1 проведенный ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Самарской области))	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, и. 1, и. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ч. 1, ч. 4, ч. 5, ч. 6 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2023	Составлена проектно-сметная документация на замену системы АПС. Замена запланировано на IV кв. 2022 года.
10	Имеются помещения, в которых установлено по 2 пожарных извещателя включенных по	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ч. 1, ч. 4, ч. 5, ч. 6 ст. 83 Федерального закона	01.03.2023	Составлена проектно-сметная документация

	логической схеме «ИЛИ» (протокол инструментального контроля работоспособности систем АПС от 21.06.2021 № 160-5-1 проведенный ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Самарской области))	№ 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		на замену ситемы АПС. Замена запланировано на IV кв. 2022 года.
11	Фактический уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не во всех помещениях превышает на 15 дБА, допустимый уровень шума в защищаемых помещениях (протокол инструментального контроля работоспособности систем АПС от 21.06.2021 №159-5-1 проведенный ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Самарской области))	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 стр. 8483 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.3.15 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуации людей при пожарах в зданиях и сооружениях»	01.03.2023	При замене системы АПС. Составлена проектно-сметная документация на замену ситемы АПС. Замена запланировано на IV кв. 2022 года.
12	Текст оповещения: «Внимание! Пожарная тревога!...» (протокол инструментального контроля работоспособности систем АПС от 21.06.2021 № 159-5-1 проведенный ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Самарской области))	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2023	При замене системы АПС. Составлена проектно-сметная документация на замену ситемы АПС. Замена запланировано на IV кв. 2022 года.
13	Подъезд пожарных автомобилей не обеспечен со всех сторон к зданию функциональной пожарной опасности Ф 1.1 и Ф 4.1	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 90 Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п.8.1.	01.03.2023	Произведена отсыпка ПГС
14	Не обеспечивает система противопожарной защиты в случае пожара автоматическую разблокировку и (или)	п. 71 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных	01.03.2023	Планируется приобретение ворот март-апрель 2023 г.

	открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники (за исключением организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки)»?	Постановление Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 1479 от 16.09.2020		
--	---	---	--	--