



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор школы-интерната

Т. И. Самойлова Т. И. Самойлова

« 11 » 08 2025 г.

Отчет
по устранению нарушений законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
по ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай (предписание об устранении выявленных нарушений №19/4-05-45 от 23.05.2025г.)

Пункт предписания	Описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований	Рекомендованные мероприятия по устранению выявленного нарушения обязательных требований	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты	Рекомендуемые сведения, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
ГБОУ «Школа - интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с. Малый Толкай» муниципального района Похвистневский Самарской области				
1.	Учебный корпус Нарушена целостность покрытия потолка библиотеки, что не позволяет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств (на потолке следы протечек), что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Учебный корпус Восстановить целостность покрытия потолка библиотеки, основание п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Срок исполнения 03.08.2026	Выполнено
2.	Учебный корпус Нарушена целостность покрытия потолка швейного цеха на 1 этаже (покрытие потолка имеет дефекты, повреждения, штукатурка осыпается), что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к	Учебный корпус Восстановить целостность покрытия потолка швейного цеха на 1 этаже, основание п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Срок исполнения 03.08.2026	Выполнено

	организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»			
3.	Жилой корпус Нарушена целостность покрытия потолка варочного цеха (следы протечек), что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Жилой корпус Восстановить целостность покрытия потолка варочного цеха (следы протечек), основание п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Срок исполнения 03.08.2026	Выполнено
4.	Жилой корпус Не установлена душевая кабина на каждом этаже для мальчиков и девочек, что является нарушением п. 3.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Жилой корпус Установить душевую кабину на каждом этаже для мальчиков и девочек, основание п. 3.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Срок исполнения 03.08.2026	Направлена заявка №103 от 04.08.2025г. в СВУ
5.	Жилой корпус Для обеззараживания воздуха в зоне приготовления холодных блюд не установлена бактерицидная лампа, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Жилой корпус Для обеззараживания воздуха в зоне приготовления холодных блюд установить бактерицидную лампу, основание п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Срок исполнения 03.08.2026	Выполнено